



BBJ

BBJ

BBJ

BBJ

BBJ

BBJ

BBJ

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH BIURO BADAWCZE DS. JAKOŚCI

04-703 Warszawa, ul. M. Pożaryskiego 28
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80
e-mail: bbj@bbj-sep.com.pl

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI CE

Nr certyfikatu: CE/12/086/08

Dostawca: „PELMET” s.j.
(Nazwa i adres) Kazimierz Pelczar, Eugeniusz Pelczar
ul. Marynkowska 5
38-422 Krościenko Wyżne

Producent: „PELMET” s.j.
(Nazwa i adres) Kazimierz Pelczar, Eugeniusz Pelczar
ul. Marynkowska 5
38-422 Krościenko Wyżne

Nazwa wyrobu: Rozdzielnice elektryczne nn.
Złącza kablowe, szafy kablowe.

Typ (model): Złącza kablowe: ZK-0, ZK-1, ZK-2, ZK-3, ZK-4, ZK-Wppoż.
Szafy kablowe: SK-1, SK-2, SK-3, SK-4, SK-5

Dane techniczne: napięcie znamionowe izolacji U_i : 500 V;
napięcie znamionowe udarowe wytrzymaywane U_{imp} : 6 kV;
prąd znamionowy I_n : do 630 A;
stopień ochrony: IP44, IK10;
klasa ochronności: II.

Zbadana próbka wyrobu wymienionego powyżej wykazała zgodność z wymaganiami norm(-y) zharmonizowanych(-ej):

Norma(-y)	Raport(-y) z badań Nr	Wydany(-e) przez
PN-EN 60439-1:2003 +A1:2006 (EN 60439-1:1999 +A1:2004) PN-EN 60439-5:2007 (EN 60439-5:2006)	LA-08.149/1, LA-08.149/2, TA 3.159	BBJ

Spełnienie wymagań powyższych(-ej) norm(-y) zharmonizowanych(-ej) daje domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami określonymi w:

- Dyrektywie Unii Europejskiej 2006/95/WE wdrożonej do prawa polskiego rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. Dz. U. Nr 155 poz. 1089,

stanowiąc niezbędny warunek dla oznakowania CE .

Certyfikat niniejszy dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu mających identyczne właściwości (parametry) jak wzór przedstawiony do badań i spełniających wymagania ww. norm(-y).

Certyfikat niniejszy traci ważność z datą ustania domniemania zgodności ww. norm(-y) zharmonizowanych(-ej) z wymaganiami zasadniczymi ww. dyrektywy (rozporządzenia).

Znakowanie CE na wyrobach wymaga ponadto od producenta sporządzenia niezbędnej dokumentacji technicznej oraz wystawienia deklaracji zgodności WE, zgodnie z wymaganiami ww. dyrektywy (rozporządzenia).

BBJ

BBJ

BBJ

BBJ

BBJ

BBJ

BBJ



Warszawa, dnia 16 października 2008 r.



Dyrektor
Janusz Okólski
Janusz Okólski